



jakość w budownictwie

# Instytut Techniki Budowlanej

ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH  
LABORATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

## KLASYFIKACJA NR 01320/14/R88NK

KLIENT                    **HENKEL POLSKA Sp. z o.o.**  
ADRES                    ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa  
WYRÓB                    Piana poliuretanowa **Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound**  
                                  – pistoletowa i wężykowa

**ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB/  
LABORATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH,  
po przeprowadzeniu badań potwierdza,  
że przedmiotowy wyrób charakteryzuje się następującymi właściwościami:**

Zakres badań		Klasyfikacja	Norma klasyfikacyjna
Właściwość	Metoda badania*		
Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026:2001	<b>klasa 4</b> (1200 Pa)	PN-EN 12207:2001
Współczynnik infiltracji powietrza	PN-EN 1026:2001	<b><math>\alpha &lt; 0,1 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{h}\cdot\text{daPa}^{2/3})</math></b> (1200 Pa)	–
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001 met. 1A	<b>klasa E 1200</b>	PN-EN 12208:2001

\* badania wykonano dla szczelin o szerokości 25 mm i głębokości 68 mm, wypełnionych Pianą poliuretanową **Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound**

Opis modelu badawczego oraz szczegółowe wyniki badań zawarte są w Raporcie z badań LK00-01320/14/R88NK

Osoba odpowiedzialna za badania: dr inż. Ewa Sudot

Osoba autoryzująca

mg inż. Marzena Jakimowicz

Kierownik Zakładu Konstrukcji  
i Elementów Budowlanych ITB  
Kierownik Laboratorium

dr inż. Krzysztof Kuczyński

Warszawa, dnia 18.03.2014\*

\*Dokument traci ważność 18.03.2017 lub w przypadku zmiany komponentów i/lub technologii wytwarzania wyrobu.

Klasyfikacja stanowi załącznik do Raportu z badań LK00-01320/14/R88NK.  
Klasyfikacja nie zastępuje dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostępnianiu wyrobów budowlanych.

**ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH |**

Warszawa | ul. Ksawerów 21 | tel. 22 56 64 260 | fax 22 56 64 215 | e-mail: przegrody@itb.pl |

00-611 Warszawa | ul. Filtrów 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |  
02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 | tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |  
BPH S.A. Warszawa | Al. Jerozolimskie 27 | nr konta 87 1060 0076 0000 3210 0016 6236 | [www.itb.pl](http://www.itb.pl) | [instytut@itb.pl](mailto:instytut@itb.pl)