

Prohlášení výrobce

Výrobce: Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen

Prodejce : GU stavení kování CZ spol. s r.o.
U Pekařky 314/1
180 00 - Praha 8

Elektrický dveřní otvírač Nr. 6

Elektrický otvírač pro použití na dveřní uzávěry ve spojení s odpovídajícími zámky a protikusy je vhodný pro použití pro jedno a dvoukřídle elementy, ze dřeva, plastu a hliníku. Je dle typu vhodný i pro použití na protipožárních a protikouřových dveřích uzávěrech, tyto jsou označeny „FH“.

Typy: Nr. 6 pracovní proud	Nr. 6 FH A	Nr. 6 FH AV
Nr. 6 reverzní	Nr. 6 FH AK	Nr. 6 FH AKV
Nr. 6 zátěžový	Nr. 6 FH AF	Nr. 6 FH AFV
Nr. 6 s monitoringem	Nr. 6 FH AFK	Nr. 6 FH AFKV
Nr. 6 s blokadí		
Nr. 6 s i bez náběhové lišty		

Potvrzujeme tímto, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími směrnici a normami:

ČSN EN 1634-1:2000-05
ČSN EN 1125:2008-04
ČSN EN 179:2008-04
ČSN EN 1191:2000-08
ČSN EN 14351

Protokol o počáteční zkoušce typu P-120003533 Vydáno MPA NRW, Notificetbody


EN ISO 9001:2000 Systém řízení jakosti – kontrola a dohled dle uděleného certifikátu od fa AGQS

Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Posouzení shody za stanovených podmínek

Potvrzujeme tímto, že elektrická otvírač v dodaném provedení a dle příložených provozních a instalačních návodů, je určen pro montáž na dveřní uzávěry, dle typu – označení „FH“ i na protipožární a protikouřové uzávěry. Vlastnosti výše uvedeného výrobku a jeho kombinací splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované příslušnými českými technickými normami.

Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

V Praze 20.3.2010



Zbyněk Stloukal
Produktmanager

Náskok se systémem

