

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření součinitele prostupu tepla

č. ZSTV-001-19

na výrobek:

Dřevěný sendvičový panel pro výrobu dveřních křídel

žadatel:

Dušan Kříž

Školní 448, 691 76 Šitbořice

Česká republika

IČ: 44171129

výrobce:

Dušan Kříž

Provozovna: Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče

Česká republika

IČ: 44171129

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma výpočtu	Klasifikace / hodnota
Celkový součinitel prostupu tepla	ČSN EN ISO 10077-1	$U_D = 0,74 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - sendvičový smrkový panel tl. 68 mm
		$U_D = 0,66 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - sendvičový smrkový panel tl. 78 mm
		$U_D = 0,57 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - sendvičový smrkový panel tl. 92 mm

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. ZSTV-U-001-19 vydaného dne 21.01.2019 Zkušebnou STV – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 21. ledna 2019

Platnost do: 21. ledna 2022

