



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Pražská 810/16, 102 00 Praha 10
Autorizovaná osoba | Benachrichtigte Person | Benachrichtigte Stelle | Notifiziertes Labor |
Akkreditiertes Prüf- und Kalibrierlabor | Akkreditierte Inspektionsstelle |
Akkreditierte Zertifizierungsstelle



Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, akkreditiert nach der Norm ČSN EN ISO/IEC 17065
vom Tschechischen Institut für Akkreditierung, o.p.s.

ZERTIFIKAT

Nr. 23 0384 T

Produkt: **Grundprofil Torenit**

Antragsteller: **TOR Cheb, spol. s r. o.**
Žirovice 101, 350 02 Františkovy Lázně, Tschechische Republik

ID-Nummer: 46885706

Hersteller: **TOR Cheb, spol. s r. o.**
Žirovice 101, 350 02 Františkovy Lázně, Tschechische Republik

Produktionswerk: TOR Cheb, spol. s r. o.

Mit diesem Zertifikat bestätigt die Zertifizierungsstelle die Übereinstimmung des Probestücks mit der Anforderung von Artikel 4.3.4 der Norm EN 13165+A2:2016 für die Eigenschaft der Druckspannung bei 10 % Stauchung σ_{10} gemäß ČSN EN 826:2013:

- **Grundprofil Torenit 1000×50×100 mm** für das angegebene Niveau
Druckspannung bei 10 % Stauchung $\sigma_{10} = 1,35 \text{ MPa}$
- **Grundprofil Torenit 1000×70×100 mm** für das angegebene Niveau
Druckspannung bei 10 % Stauchung $\sigma_{10} = 1,25 \text{ MPa}$

Das Zertifikat wird auf der Grundlage des Zertifizierungsprotokolls Nr. 375200049/2023 ausgestellt von ITC, a.s. Abteilung des CSI-Zentrums für Bauingenieurwesen am 9. August 2023 gemäß dem Zertifizierungsschema CZ-ITC 1a gemäß ČSN EN ISO/IEC 17067 auf der Grundlage der Prüfung des eingereichten Produktstücks.

Dieses Zertifikat bescheinigt nur die oben genannten Eigenschaften des Produkts und ersetzt nicht die Verpflichtung, das Produkt gemäß den einschlägigen Vorschriften für das Inverkehrbringen von Bauprodukten auf dem EU-Markt zu bewerten.

Stempel COV 3048:

Ausstellungsdatum des
Zertifikats: 10. 8. 2023
Gültigkeit des Zertifikats bis: 10. 8. 2026




Dipl. Ing. Petr Kučera, CSc.
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Gültigkeit des Zertifikats kann unter überprüft werden: www.itczlin.cz